

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області; вул. Шевченка,1, м. Полтава, 36011; код ЄДРПОУ – 37959255; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Дизель-генератор».


2¹ Номенклатурна позиція з найбільш підходящим кодом: код ДК 021:2015: 31120000-3 «Генератори».

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-19-000687-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до дизель-генератора для забезпечення роботи Головного управління Казначейства на час планових і аварійних відключень електроенергії:

Найменування параметрів	Значення параметрів
Загальні вимоги до ДЕС:	
Виконання	Стаціонарне
Максимальна потужність	Не менше 14 кВт
Номінальна потужність	Не менше 13 кВт
Напруга	400/230 В
Тип виконання	Вуличне
Тип запуску	Ручний/Автоматичний
Габаритні розміри ДЕС	Не більше 950x2000x1450 мм
Вага	Не більше 760 кг
Тип паливного баку	Вбудований в раму, ємкістю не менш ніж на 60 літрів
Рівень шуму	Не більше 75 Дб на відстані 7м
Вимоги до дизельного двигуна:	
Потужність двигуна	Не менше 17 кВт
Кількість циліндрів	4
Тип регулятора обертів	Механічний/Автоматичний
Наявність підзаряду акумуляторів	В наявності
Витрати палива при 100% навантаженні	Не більше 5,3 л/год
Витрати палива при 75% навантаженні	Не більше 3,9 л/год
Витрати палива при 50% навантаженні	Не більше 2,4 л/год
Вимоги до альтернатора змінного струму:	
Кількість фаз	3
Фактор потужності (cos φ)	0,8



ДОКУМЕНТ СЕД Казначейства
Клас захисту

Сертифікат 0B3450

Підписувач Рой Олександр Анатолійович

Дійсний з 13.10.2021 14:37:26 по 13.10.2023 14:37:26

ГУДКСУ у Полтавській обл.
Номер документа



13-13-08/6381 від 25.11.2022

Клас ізоляції	Не менше Н
Регулятор напруги	Автоматичний
Регулювання напруги	Не більше +/- 1%
Гарантійний термін	Не менше одного року

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Для забезпечення сталого функціонування ГУДКСУ у Полтавській області, на час планових і аварійних відключень електроенергії, згідно графіка наданого АТ «Полтаваобленерго» листом від 11.11.2022 №03-18/5115, які виникли у зв'язку з військовою агресією росії проти України виникла потреба в закупці дизель-генератора.

Згідно досліджених цін на дизель-генератори на ринку України вартість дизель-генератора, для функціонування адмінбудівлі ГУ ДКСУ становить 415 000,00 грн. (чотириста п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Орієнтована вартість дизель-генератора, згідно досліджених цін на дизель-генератори на ринку України, для забезпечення роботи адмінбудівлі Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області на час планових і аварійних відключень електроенергії становитиме 415 000,00 грн. (чотириста п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.